



**ERRATA N.º 02**  
**PREGÃO N.º 0445/2006**

Para a apresentação de Proposta de Preços para o Pregão em referência deverá ser observado o seguinte:

**Onde se lê:**

**ANEXO I**  
**TERMO REFERÊNCIA**

**8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Bateria, NOBREAK, potência 1,5 KVA, frequência 60 Hz, bateria selada, livre manutenção, aplicação microcomputador, com 05 (cinco) tomadas.

**Leia-se:**

**8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Bateria, NOBREAK, potência 1,5 KVA, frequência 60 Hz, bateria selada, livre manutenção, aplicação microcomputador, com 05 (cinco) tomadas, **autonomia 30 minutos no mínimo, tensão 110/220 volts.**

Manaus, 01 de Novembro de 2006.

Lêda Maria Oliveira de Almeida  
Resp.pela Área de Cadastro e Licitação